

АКТ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

Потолки

Выполненных на Объекте:

Перепланировка и объединение нежилых помещений под магазин промышленных товаров в г. Санкт-Петербурге, ул. Белградская, д.26, корп.6, пом. 3-Н и 4-Н

« » ноября 2011 г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации:

_____ (фамилия инициалы, должность)

представителя технадзора заказчика:

_____ (фамилия, инициалы, должность)

Заказчик:

_____ (фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных _____ (наименование стр-монтажной организации)

и составила настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы:

Устройство освещения под потолком. В помещениях под подвесным потолком армстронге проложены провода 3х2,5, заведенные в гофротрубу d20, гофротруба крепится на клипсы.

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: Шифр 318-2010; проектировщик - ООО «София» л.л. АР-4

3. При выполнении работ применены: Провод 3х2,5, гофротруба D20, клипсы для монтажа гофротрубы, кабель канал 16х16

4. При выполнении работ отсутствуют отклонения от проектной документации.

5. Дата: начала работ

окончания работ

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ по отделке помещения.

Представитель подрядной организации _____

(подпись)

Представитель технадзора заказчика _____

(подпись)

Заказчик _____

(подпись)